



1896



1900

ЦНИИПСК

ИМ. МЕЛЬНИКОВА

(Основан в 1880 г.)



1971



1990

Российская Федерация,
117997, Москва,
ул. Архитектора Власова, 49

26.01.2010

№ 44-138

Телефон: 128-57-86
Телеграф: МОСКВА БАШНЯ
Телефакс: 960-22-77
E-mail: centr@stako.ru
<http://www.stako.ru>

Генеральному директору
ЗАО «Морозовский химический завод»
Д.Г. Шнайдеру
Факс: (81370) 35-666
Тел.: (81370) 35-136

Сообщаем, что по результатам испытаний, проведенных институтом по договору № 44-1168 от 06.04.2009 г., полисилоксановые лакокрасочные материалы Армокот 01 и Армокот F100 ТУ 2312-009-23354769-2008 производства ЗАО «Морозовский химический завод» могут быть отнесены к лакокрасочным материалам III группы приложения 15 СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии» и включены в вышеупомянутое приложение.

Приложение 15

Лакокрасочные материалы
для защиты от коррозии стальных и алюминиевых конструкций

Группа материалов покрытия	Характеристика лакокрасочных материалов по типу пленкообразующего	Марка материала	Нормативный документ	Индекс покрытия, характеризующий его стойкость	Условия применения покрытий на конструкциях из стали
III	Кремнийорганические	Грунтовка Армокот 01	ТУ 2312-009-23354769-2008	-	Грунтовка наносится по поверхности, очищенной абразивным струйным способом, под полисилоксановые лакокрасочные материалы Армокот F100 и Армокот T700.
		Полисилоксановый лакокрасочный материал Армокот F100	ТУ 2312-009-23354769-2008	а, ан, п, м, т	Наносится по грунтовке Армокот 01; в качестве термостойкого до 200-300°C (в зависимости от цвета) – наносится без грунтовки по поверхности, очищенной абразивным струйным способом.

Заместитель директора института

Исп. Оносов Г.В.
Тел.: 499-128-80-52



В.В. Евдокимов

